

Soluzione vignette pubblicate sul numero di maggio 1998

Le situazioni irregolari sono le seguenti:
2, 4, 5, 6, 8, 9.

- 2) Ponte su cavalletti irregolari con tavole a sbalzo e appoggio su due soli cavalletti.
- 4) Getto pilastro irregolare, pericolo di caduta, infatti il lavoratore è arrampicato sulle cravatte.
- 5) Lavori in quota senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
- 6) Ponteggio incompleto di parapetti e impalcati e sulle testate del solaio mancano protezioni (ponte o parapetto) contro il pericolo di caduta.
- 8) In primo piano si nota una porzione di ponteggio incompleto e sullo sfondo, persona sulla copertura priva di protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
- 9) Spina e presa irregolari in quanto una è in gomma e la presa ha i cavi d'ingresso non protetti dalla guaina.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 1) Scarico macerie entro canale di scarico con parapetto frontale, inoltre il lavoratore addetto indossa i D.P.I. adeguati.
- 3) Panorama di ponteggio regolare.
- 7) Vano ascensore regolarmente sbarrato compreso tavola fermapiede.

