

Soluzione vignette pubblicate sul numero di febbraio 1999

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 2, 3, 4, 6, 7, 8.

- 2) Persona che lavora su piano di calpestio altamente instabile (tubi innocenti, tavole) e privo di parapetti con possibilità di caduta nello scavo.
- 3) Betoniera a bicchiere irregolare manca protezione al volante e carter alla corona dentata ma soprattutto l'impalcato sovrastante non è completo.
- 4) Cavo elettrico con guaina esterna tagliata.
- 6) Lucernario privo di protezioni (copertura o parapetto perimetrale).
- 7) Sollevamento in quota di materiale eseguito con la forca, ammesso solo per legge lo scarico dall'automezzo a terra con la forca.
- 8) Lavori su copertura (tetto in legno) senza l'uso di ponteggio.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 1) Panoramica di ponteggio regolare.
- 5) Sbarramenti perimetrali all'interno dei pilastri arretrati dal perimetro, ecco perchè può mancare la tavola fermapiede.
- 9) Ponteggio perimetrale. Manca il fermapiede in quanto esiste già parapetto in CLS.

