

Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 1999

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1, 2, 4, 5, 7, 9.

1) Posa pannello d'armatura, persona lavora su una singola tavola che appoggia su cavalletti senza parapetto con i ferri di chiamata sporgenti nelle vicinanze.

2) Gru con rotazione in basso senza recinzione.

4) In questa foto appaiono diverse irregolarità: soletta priva di parapetto perimetrale, scavo non recintato, passerella irregolare e priva di parapetto.

5) Accesso al fabbricato con passaggio obbligato sotto il ponte privo di impalcato sovrastante, l'uso dell'elmetto non sostituisce l'impalcato di protezione.

7) Lavori in quota senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.

9) Scala a pioli semplicemente appoggiata e non ancorata e di lunghezza insufficiente sporgenza minima dei montanti 1 mt, inoltre il parapetto perimetrale della soletta è inferiore al metro.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

3) Regolare impalcato sovrastante sopra una centralina di betonaggio.

6) Normale parapetto perimetrale.

7) Panoramica di ponte regolare.

