

Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2001

Totale cartoline pervenuteci 450 di cui 370 esatte e 80 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-2-4-6-7-9

1. Lavori sulla copertura senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
2. Lavori di lattoneria sul tetto senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta nel vuoto.
4. Ponticello montato sul balcone privo di parapetti. (In questo caso necessita il parapetto al ponticello perché esiste il pericolo di caduta dal balcone)
6. Apertura nel pavimento non protetta.
7. Betoniera a bicchiere posta nel raggio d'azione della gru priva di impalcato sovrastante. (L'uso di elmetti è comunque previsto anche in caso di esistenza dell'impalcato sovrastante)
9. Ponteggio usato per innalzamento muri privo di parapetti.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:

3. soletta protetta con parapetto perimetrale e alla soletta sottostante esistono regolari sbarramenti perimetrali.
5. Regolare impalcato sovrastante alla betoniera a bicchiere.
8. Lavori in quota con regolare ponteggio perimetrale.

