

Soluzione vignette pubblicate sul numero di febbraio 2003

Totale cartoline pervenuteci 467 di cui 305 esatte e 162 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 2-3-5-7-8-9

2. Base di partenza del ponte non regolare, infatti: alcuni montanti appoggiano su mattoni e fodere, inoltre il montante centrale è collocato su una banchina di cui si ignora la portata.
3. Campate di ponte prive di tavole fermapiedi compreso sulle testate.
5. Lavori sulla soletta priva di qualsiasi protezione contro il pericolo di caduta.
7. Armatura solaio senza le idonee protezioni contro il rischio di caduta dall'alto.
8. Piano di lavoro irregolare, infatti il piano di calpestio è fermato da pannelli d'armatura - Privo di parapetto e accessibile mediante passerella irregolare.
9. Formazione tetto in legno (posa capriata) ponteggio incompleto di parapetti, inoltre è vietato l'uso di ponticelli su campate di ponte.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:

1. Rampa di scala con regolare parapetto.
4. Campate di ponte provviste di regolare parapetto.
6. Soletta con regolare parapetto perimetrale.

