

Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2003

Totale cartoline pervenuteci 335 di cui 294 esatte e 41 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-2-3-6-7-9

1. Lavori sul tetto senza le idonee protezioni contro il pericolo di caduta dall'alto, infatti il ponteggio è posto ad un'altezza inferiore rispetto al piano di lavoro e inoltre è incompleto di parapetto anche alle campate sottostanti.
2. Base di partenza del ponte irregolare formata da mattoni e pezzi di legno sovrapposti.
3. Ponteggio e ponte su ruote quasi totalmente privi di parapetto e piano di calpestio incompleto.
6. Sega circolare priva di cuffia di protezione e coltello divisore.
7. Lavori sulla copertura di un fabbricato senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
9. Bocca di lupo non protetta.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:

4. Regolari parapetti perimetrali contro il pericolo di caduta dall'alto.
5. Sega circolare provvista delle relative protezioni.
8. Ponteggio regolare.

