

Soluzione vignette pubblicate sul numero di gennaio 2005

Totale cartoline pervenuteci 570 di cui 426 esatte e 144 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9

- 1) Getto di un pilastro arrampicati sulle cravatte con nessuna protezione contro il rischio di caduta.
- 2) Posa tegole con persona che opera all'interno di una benna di un escavatore.
- 3) Persone che lavorano in soletta senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto mancanza di ponteggio o solido parapetto.
- 4) Veduta di soletta priva di protezioni contro il pericolo di caduta, inoltre vani scala non protetti e ponticelli irregolari.
- 8) Lavori di intonacatura su ponticello posto sul balcone. In questo caso pur essendo il ponticello alto meno di 2,00 metri occorre parapetto in quanto in caso di caduta il lavoratore cadrebbe nel vuoto.
- 9) Lavoro in quota senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 5) Ponteggio: le porzioni di campate destinate solo per la salita e discesa sono delimitate e provviste di regolari parapetti.
- 6) Lavori di copertura con regolare parapetto sul ponte.
- 7) Camminamento pedonale sulla strada delimitato, segnalato e provvisto di impalcato sovrastante.

