

Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di novembre 2011

Totale cartoline pervenuteci 318 di cui 174 esatte e 144 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

- 1) Cantiere stradale. Lavoratori che stazionano sulla sommità di un muro senza alcuna protezione contro il rischio di caduta.
- 4) Armatura di una soletta con protezioni mancanti e incomplete, infatti, un lato del solaio è completamente sguarnito di protezioni e il ponteggio è privo di tavole fermapiEDE sussiste, inoltre, il rischio di caduta verso l'interno del solaio.
- 5) Il piano di lavoro utilizzato per armatura del muro non è idoneo e realizzato con fodere come struttura, pannelli d'armatura come piano di calpestio ed inoltre manca il parapetto.
- 6) Parte angolare di una copertura la protezione impiegata contro

- il rischio di caduta dall'alto è assolutamente irregolare ed inefficace in quanto è composta da una fodera con fissato un foglio di rete elettrosaldata legata alle due estremità al parapetto del ponteggio, inoltre, il sottoponte di sicurezza del ponteggio è parzialmente privo di parapetti.
- 7) Lavori di restauro all'interno di un edificio, il parapetto perimetrale del piano di lavoro è incompleto (mancante di corrente intermedio e superiore).
 - 8) Parapetto di chiusura di un'apertura perimetrale totalmente inconsistente in quanto privo di solidità, fissato all'esterno e incompleto (manca la tavola fermapiEDE).

CONSIDERATO CHE ERRONEAMENTE MOLTI HANNO INDICATO LETRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

- 2) Solido e regolare parapetto in legno predisposto sul corsello alle zone prospicienti il vuoto.
- 3) Addetto al montaggio del parapetto definitivo di una balconata con parziale rimozione del parapetto provvisorio regolarmente imbracato con sistemi anticaduta a punto fisso.
- 9) Regolare parapetto perimetrale realizzato da guardia corpo provvisto di correnti fissato sul cordolo esterno.

