

Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di dicembre 2013 (2.13)

Totale cartoline pervenuteci 251 di cui 28 esatte e 223 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9

- 2) Il parapetto del ponteggio è irregolare, la rete elettrosaldata non costituisce parapetto, mancano i correnti orizzontali.
- 3) Il parapetto è basso rispetto al piano ed inoltre è troppo distante.
- 4) La porzione di ponteggio è priva di chiusura sulle testate e parapetti verso l'interno in quanto la distanza tra il piano del ponteggio e la facciata è maggiore di 20 cm.
- 5) La campata di ponteggio ha parapetti predisposti non in modo corretto, la tavola da ponte predisposta nella zona angolare non è fissata e lascia un'apertura nel piano di calpestio ed inoltre il piano di calpestio è da pulire.

- 8) Trabatello: manca una pedana che completa il piano di lavoro, manca il fermapiè e i parapetti sono bassi in quanto il trabatello non è stato montato correttamente (posizionamento della pedana) altezza minima dei parapetti dal piano di lavoro 1,00 mt.
- 9) Le solette e il ponteggio sono privi di parapetto verso l'apertura.

CONSIDERATO CHE MOLTI ERRONEAMENTE HANNO INDICATO LETRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

- 1) La scaletta per accesso alla 1° campata del ponteggio è ancorata.
- 6) La passerella per accesso al castello di carico, formata da tavole da ponteggio di larghezza di almeno 60 cm., non necessita di parapetto in quanto è di altezza inferiore ai 2 metri.
- 7) La chiusura di un lucernario in copertura è formata da tavole da ponteggio.

