

SOLUZIONE FOTO PUBBLICATE SUL NUMERO DI APRILE 2011

Totale cartoline pervenuteci n. 405 di cui n. 257 esatte e n. 148 errate



Le situazioni irregolari sono le seguenti:

2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9

2) Ponteggio parzialmente privo di impalcati ed alcuni sono realizzati con pannelli d'armatura parapetti mancanti o incompleti (correnti e fermapiede).

3) Armatura soletta senza alcuna protezione contro il rischio di caduta.

4) Base d'appoggio della scaletta del ponteggio irregolare e realizzata con laterizio.

6) Chiusura bocca di lupo eseguita con pannello d'armatura.

8) Sega circolare con cuffia fissa, manca il coltello divisore e la protezione della lama sotto il banco di lavoro.

9) Trabattello privo di parapetti e mancante di sottoponte di sicurezza.

Considerato che erroneamente molti hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

1) Parapetto del ponteggio regolare sia in altezza sia come vicinanza al piano gronda.

5) Chiusura di vano con regolare parapetto provvisto anche di fermapiede.

7) Lavoratore che indossa imbracatura anticaduta ancorato a punto fisso contro il rischio di caduta utilizzato per lavori in quota (armatura solaio).

